



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 05/703 от 16.12.2024 г.

Нами, Пимкиной Алевтиной Александровной, Климовой Светланой Ивановной (фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов имени Е.А. Зубчанинова» городского округа Самара ИНН 6312027200, 443050, Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Изыскательская, 28; 443050, Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 2 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности) выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.3.4.14.Наполняемость по классам не соответствует санитарно – гигиеническим нормам, менее 2,5 кв. метров на 1 учащегося, при проведении фронтальных формах занятий, например, в классах –1 а,в; 2 а, 3б; 4 а,в;5в; 6, в– площадь на 1 учащегося составляет 1,8 кв.метров;

п.п.2.6.1; 2.6.5 отсутствуют проточные водонагреватели в кабинетах начального звена, санитарных узлах и комнате для приготовления дез.растворов;

Дошкольное учреждение по адресу: 443050, Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.3.1.3 нарушается групповая изоляция, для детей 2 групп (младшего и среднего возраста и старшая и подготовительная группа) оборудована 1 спальня, 1 туалет, совмещенный с умывальной;

п.2.5.3 стены в спальном комнате имеют дефекты и повреждения (местами порваны и отклеены обои);

-п.2.4.6.2 производственный стол для готовой продукции имеет поврежденную поверхность, что затрудняет проведение качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

-п. 2.7 при изготовлении блюд не обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов (пищеблок не имеет цехового деления и состоит из 1 комнаты площадью – 13,7 кв.м.); занос сырой продукции осуществляется через раздевалку группы. В варочном цехе оборудовано 2 раковины, которые используются для мытья кухонной посуды и обработки сырой продукции мяса, рыбы, кур, овощей. -п.8.1.2 суммарные объёмы блюд по приёму пищи в полдник не всегда соответствуют приложению №9 таблица № 3, так, например, в полдник для детей от 3 лет до 7 лет суммарный объем порций составляет 200-230 грамм, при норме не менее 250 грамм.

Нарушаются требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- раздел 6 таблица 6.18 недостаточно оборудования на пищеблоке согласно минимальному перечню по гигиеническим нормативам – на пищеблоке отсутствует раковина для мытья рук, весы для сырой продукции.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1	По адресу: 443050, Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Изыскательская, 28 При формировании учебных классов учитывать площадь на одного ребенка, не менее 2,5 кв. метров, при фронтальных занятиях, в соответствии с требованиями п.3.4.14 СП 2.4.3648-20.
2	Установить проточные водонагреватели в кабинетах начального звена, санитарных узлах и комнате для приготовления дез.растворов, в соответствии с требованиями п.п.2.6.1; 2.6.5 СП 2.4.3648-20.
3	По адресу: 443050, Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 2 Обеспечить соблюдение групповой изоляции с формированием изолированных помещений для каждой детской группы (раздеальной комнаты, туалета, буфетной, спальной комнаты) п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4	Привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями в спальной комнате (стены помещений не должны иметь повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств) п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5	Оборудовать пищеблок цельнометаллическими столами, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6	Обеспечить последовательность и поточность технологических процессов на пищеблоке или перевести питания на привозное п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

	«Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
7	Обеспечить соблюдение суммарных объёмов блюд по приёму пищи в полдник п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
8	Приобрести и установить раковину для мытья рук в варочном, приобрести весы для сырой продукции зале раздел 6 таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается юридическое лицо: на
Департамент образования Администрации городского округа Самара, по адресу: 443010,
г. Самара, ул. Льва Толстого, 26**

Законный представитель юридического лица МБОУ "Школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов имени Е.А. Зубчанинова» городского округа Самара ИНН 6312027200, 443050, Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Изыскательская, 28; 443050, Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 2, директор Кистанова Ирина Георгиевна

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
Управление Роспотребнадзора по Самарской области**

- по адресу: **443041, г.Самара, ул.Арцыбушевская,13**

- тел: **3320579**

- E-mail: **childarc@fnsamara.ru**

- **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

С предписанием ознакомлен(а): 16.12.2024г.

(подпись)

(подпись)

А.А. Пимкина

С.И.Климова

(инициалы и фамилия)

И.Г.Кистанова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru в Департамент образования Администрации городского округа Самара