

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара
(место составления акта)

« 21 » декабря 2018 г.
(дата составления акта)
15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1093

По адресу/адресам: г.о. Самара, ул. Изыскательская, д. 28

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 07.11.2018 года № 1093 начальника

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области – главного государственного инспектора городского округа
Самара по пожарному надзору Мамыкина Алексея Сергеевича

проведена внеплановая выездная проверка в отношении: МБОУ «Школа № 34 с

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица,

углубленным изучением отдельных предметов им. Е.А. Зубчанинова» г.о. Самара

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 21.12.2018 с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 (один) час

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

11.12.2018 г. в 14:35

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Головкин Кирилл Михайлович – старший инспектор отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области (государственный инспектор г. о. Самара по пожарному надзору)

(наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

В ходе проведения проверки :

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов;
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении	пп. «г» п. 36 Постановления Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (ППР РФ).	Директор Радаев Л.Ю.
2.	Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка менее 150 мм	ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СП 3.13130.2009 п. 4.4. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	Директор Радаев Л.Ю.
3.	Не представлены документы, подтверждающие пожароопасность материалов использованных для отделки стен общих коридоров и лестничных клеток.	Статья 4, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ); п.4.3.2 Свод Правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.25* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7)	Директор Радаев Л.Ю.
4.	Не представлены документы, подтверждающие пожароопасность материалов использованных для отделки полов общих коридоров.	Статья 4, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ); п.4.3.2 Свод Правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.25* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7)	Директор Радаев Л.Ю.
5.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности в лестничной клетке.	п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (ППР РФ).	Директор Радаев Л.Ю.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

проверка не проводилась

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
проверка не проводилась

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 07.12.2018 № 1093, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 20.12.2018 № 1093/1/1; определение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 21.12.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы
Головкин Кирилл Михайлович

«21» декабря 2018

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)